



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лана В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 16 " 12 2016 року

№ 602-123-20-3/ 5020

Об'єкт експертизи: обладнання та матеріали для очищення води в системах водопостачання у різних галузях промислових та побутових об'єктах згідно з додатком .
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - (ТУ, ІСТУ, ГОСТ)

Код за ДКНІ, УКТЗЕД, артикул: 3802.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: за призначенням, реалізація через роздрібну торгову мережу.

Країна-виробник: Постачальник «ALAMO WATER POLAND», Sp. z o.o. (POLLET WATER GROUP), Zielonki ul. Warszawska 293, 05-082 Stare Babice k/Warszawy, Poland Польща. Виробничі площі в: ЄС, США, Бразилії, Zielonki ul. Warszawska 293, 05-082 Stare Babice k/Warszawy, Poland Польща.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «АЙ-КОН», 03115, м. Київ, вул. Івана Крамського/ Котельникова, 14/34, тел. +38 (044) 502 00 60, факс +38 (044) 502 00 61, код за ЄДРПОУ 40181637.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну додається до супроводжуючої вантаж документації .

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ: свинцю – 0,03 мг/дм³, міді – 1 мг/дм³, цинку – 1 мг/дм³, кадмію – 0,001 мг/дм³; відповідно до вимог ДСП 2.2.4-003-98 "Гігієнічна

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 16 " 12 2016 року

№ 602-123-20-3/ 5020

1. Фільтруючий матеріал (засипка) FILTER AG, торгова марка Clack;
2. Фільтруючий матеріал (засипка) Sorbotech LG, торгова марка ACES;
3. Фільтруючий матеріал (засипка) Organosorb 10/15, торгова марка DESOTEC;
4. Фільтруючий матеріал (засипка) Greensand Plus, торгова марка Inversand

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 1013 від 09.12.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 16 " 12 2016 року

№ 602-123-20-3/ 5020

1. Фільтруючий матеріал (засипка) FILTER AG, торгова марка Clack;
2. Фільтруючий матеріал (засипка) Sorbotech LG, торгова марка ACES;
3. Фільтруючий матеріал (засипка) Organosorb 10/15, торгова марка DESOTEC;
4. Фільтруючий матеріал (засипка) Greensand Plus, торгова марка Inversand

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 1013 від 09. 12. 2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "O.G. Gavrilychenko".